Тест на 1 группу по электробезопасности

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

1.

В радиусе скольких метров от места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

2.

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

3.

К какой группе относится плакат « Не включать . Работают люди ».

+Запрещающий

-Предупреждающий

-Указательный

4.

На какие группы делятся плакаты по охране труда для электроустановок.

-запрещающие и предупреждающие

-указательные, запрещающие, предписывающие

+указательные, запрещающие, предписывающие, предупреждающие

5.

К какой группе относится плакат « Не влезай. Убьёт».

-запрещающий

-Указательный

+предупреждающий

6.

К какой группе относится плакат «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

-запрещающий

+предупреждающий

-указательный

оторые в любой момент может быть подано напряжение

7.

К какой группе относится плакат «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»

-указательной

+предписывающей

-предупреждающей