



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru.

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица МБУ "Школа № 59" (ИНН 6321048319)

№ 10-675-10-15-032-П

445051, Самарская обл., Тольятти г,
Степана Разина пр-кт, 65

(место составления акта)

« 05 » октября 2015 г.

(дата составления акта)

10:10

(время составления акта)

По адресу/адресам: 445051, Самарская обл., Тольятти г, Степана Разина пр-кт, 65

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Мартынова В.
В. от 21.09.2015 г. № Р-2084

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении МБУ "Школа № 59", ИНН 6321048319,
зарегистрированной по адресу: 445051, Самарская обл., Тольятти г, Степана Разина пр-кт, 65

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПЮ)

Дата и время проведения проверки:

с «01» октября 2015 с ___ час ___ мин. до ___ час ___ мин. Продолжительность _____
по «05» октября 2015 с ___ час ___ мин. до ___ час ___ мин. Продолжительность _____

Общая продолжительность проверки: 3 дня

Акт составлен: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при
проведении выездной проверки): Лебедева Л.М., директор в 10.00 24.09.2015 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Артюхин Максим Леонидович – государственный инспектор.

При проведении проверки присутствовали:

Журавлева Светлана Юрьевна – заместитель директора по АХР, МБУ "Школа № 59".

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Группа по электробезопасности у ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям эксплуатации правил	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.7	Журавлева Светлана Юрьевна, заместитель директора по АХР
2	Не разработана инструкция по учету электроэнергии её рациональному использованию	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.8.1	Журавлева Светлана Юрьевна, заместитель директора по АХР
3	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.3	Журавлева Светлана Юрьевна, заместитель директора по АХР

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора).

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ 10-675-10-15-032-П от 05.10.2015 – Предписание.
г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Артюхин Максим Леонидович

(ФИО проводивших проверку)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лебедева Лариса Михайловна – Директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«05» октября 2015г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)